2. COMPROBACIÓN KG CON TERMOARCILLA

Referencia: Tabla de coeficientes K y Kg edificio		
Comprobación	Valores	Estado
Cumplimiento del artículo 5º (1)		
- izdo (Fachada Ligera):	Máximo: 1.19789 w/m2°C Calculado: 0.95366 w/m2°C	Cumple
- dcho (Fachada Ligera):	Máximo: 1.19789 w/m2°C Calculado: 0.95366 w/m2°C	Cumple
- tras (Fachada Ligera):	Máximo: 1.19789 w/m2°C Calculado: 0.95366 w/m2°C	Cumple
- fachada (Fachada Ligera):	Máximo: 1.19789 w/m2°C Calculado: 1.0467 w/m2°C	Cumple
- cubierta:	Máximo: 1.3956 w/m2°C Calculado: 1.19789 w/m2°C	Cumple
Cumplimiento del artículo 4º (2)		
- Coeficiente Kg edificio:	Máximo: 1.02344 w/m2°C Calculado: 0.61639 w/m2°C	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Notas:		
<p>(1) Artículo 5º: Los valores de los coeficientes útiles de transmisión térmica K de los cerramientos, excluidos los huecos, no serán superiores a los señalados en la tabla 2 de la NBE-CT-79. Éstos dependerán de la zona climática seleccionada en el mapa de temperaturas mínimas medias del mes de enero: Zona W.</p> <p>(2) Artículo 4º: El coeficiente de transmisión térmica global Kg de un edificio, no será superior a los valores señalados en la tabla 1 de la NBE-CT-79. Estos dependerán del factor de forma: 0.70 m-1, de la zona climática seleccionada en el mapa de grados/día anuales: Zona B y del tipo de energía de calefacción: Caso II. Edificios sin calefacción o calefactados con energía directa por efecto Joule.. Quedan exceptuados del cumplimiento de éste artículo los edificios ubicados en las islas Canarias.</p>		