



SUMINISTRO NORMAL



SUMINISTRO SOCORRO



C1 CUADRO PLANTA BAJA

SALA A PANEL Nº	C1-A1	C1-A2	C1-A3	C1-A4	C1-A5	C1-A6
DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION
DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION
POTENCIA NOMINAL (V)	42,4 kW	1,44 kW	1,44 kW	1,44 kW	1,44 kW	1,44 kW
TENSION NOMINAL (V)	242 V	242 V	242 V	242 V	242 V	242 V
SECC. DEL CABLE mm²	3(1x5)+1x6 mm²	2x6 mm²	2x6 mm²	2x6 mm²	2x6 mm²	2x6 mm²

SALA A PANEL Nº	C1-H1	C1-H2	C1-H3	C1-H4	C1-H5	C1-H6
DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION
DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION
POTENCIA NOMINAL (V)	1,158 kW	0,396 kW	0,396 kW	0,396 kW	0,396 kW	0,396 kW
TENSION NOMINAL (V)	420 V	242 V	242 V	242 V	242 V	242 V
SECC. DEL CABLE mm²	3(1x6)+1x6 mm²	2x4,5 mm²	2x4,5 mm²	2x4,5 mm²	2x4,5 mm²	2x4,5 mm²

PLANO N°:

21

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS

DIAGRAMA UNIFILAR CUADRO PLANTA BAJA

ESCALA

NOMBRE: JUAN ALBERTO GARCIA BRAVO

NIF: 52319342T

DIBUJADO: JUN. 10