



CUADRO DE GRUPOS BOMBAS

REFERENCIA	MOD.	CIRCUITO
B-1	WILO DPL 65110-2.2/2	CIRCUITO PRIMARIO
B-2	WILO DPL 65115-1.5/2	CIRCUITO SECUNDARIO
B-3	WILO DPL 65120-3/2	CIRCUITO DE CONDENSACIÓN
B-4	WILO TOP-2.25/6	RECIRCULACIÓN
B-5	WILO STRATOS Z 301-12	CIRCUITO SOLAR

CUADRO DE FAN COILS

REFERENCIA	MOD.
U-1	CARRIER 42DW037
U-2	CARRIER 42DW039
U-3	CARRIER 42DW016
U-4	CARRIER 42CE004
U-5	DAIKIN FWT 02
U-6	DAIKIN FWT 05

LEYENDA

PURGADOR	VALVULA DE TRES VAS DE SECTOR TODO NADA
VALVULA DE ASIENTO	BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA
VALVULA DE LLENADO AUTOMATICO	VALVULA DE SEGURIDAD
VALVULA DE DOS VAS PROPORCIONAL	PUNTEO DE MANOMETRO
VALVULA DE DOS VAS TODONADA	FILTRO DE GASOLEO
VALVULA DE TRES VAS PROPORCIONAL	ARROSA PARA BOCA DE CARGA
VALVULA DE EQUILIBRIO	VALVULA DE PIE
VALVULA DE CORTE (EXTERA O MARRISA)	GAUJO DE PRESION O BOMBA DE TRANSITO DE COMBUSTIBLE
VANGULO AUTOMATICO	SENSOR AUTOMATICO DE NIVEL
FILTRO DE RETENCION	SENSOR AMBIENTE O TUBERIAS
FILTRO DE MALLA EN "Y"	SONDAS DE TEMPERATURA
MANOMETRO DE ESPERA EN BARRIL GUERRA	SONDAS DE TEMPERATURA DE INMERSION
HORNETERO DE EXPAN	BOMBA DOSIFICADORA
INTERRUPTOR DE FLUJO	B.D.
SONDAS DE TEMPERATURA DE INMERSION	D.A.
	C.C.
	C.I.

S- SONDAS DE TEMPERATURA
 SLU SONDAS LUMINOSIDAD EXTERIOR
 SC- SONDAS CALIDAD DE AIRE

Enfriadora de absorcion -FRIO/CALOR-

Proyecto: CASA CLUB DE GOLF
 ARCOS DE LA FRONTERA. CADIZ

Plano: INSTALACIONES TÉRMICAS
 ESQUEMA DE PRINCIPIO

Plano Nº 01
 ESCALA: S/E

Autor: David Calañas Carrero

Fecha: Junio 2017