



CENTRALIZACION INFORMÁTICA

UNIDAD CONCENTRADORA DE INFORMACIÓN

4.2.3 – Necesidades de HUBS.

Para garantizar una red ethernet **segura** se decide que ésta sea de dedicación única para sistema de control e independiente de la red corporativa de la empresa. Asimismo se decide la incorporación de HUBS en lugar del coaxial tradicional, sustituyendo el existente coaxial cerámico por pares trenzados conectados con dichos hubs. La siguiente figura de detalle resume lo adoptado para tal fin:

