

KTKAN SL	INFORME DE MANTENIMIENTO DE CT INTEMPERIE		
	CÓDIGO: DENOMINACIÓN: TITULAR:	FECHA:	F-04-07
DATOS TÉCNICOS DEL CENTRO			
TIPO:	POT. TOTAL:	REL. TRANS.:	
Nº DE TRAFOS:	ACOMETIDA:	EQUIPO DE MEDIDA:	
CORR. POT.:	Nº DE CELDAS:	AUTOVAL/PARRAY:	
GUÍA DE MANTENIMIENTO			B/M OBS.
LOCALES Y PROTECCIONES PERSONALES			
- Puertas de acceso y elementos de cierre del vallado.			
- Estado del cerramiento en cuanto a pintura, deformaciones, etc.			
- Limpieza en el interior del vallado.			
- Partes metálicas sin tensión y herrajes conectados eficazmente.			
- Aisladores correctos en cuanto a limpieza, marcas o muecas.			
- Estado de conservación, fijación y enclavamientos del seccionador.			
- Fogueo o falta de material en cuchillas del seccionador.			
- Existencia de protecciones contra sobrecargas adecuadas a la instalación.			
- Existencia de protecciones contra sobretensiones.			
- Existencia de protecciones personales.			
- Existen placas de P.M., Primeros Auxiliares, Esquema eléctrico, Reglamento de Servicio.			
- Existen medios de extinción de incendios y fecha de revisión.			
- Comprobar la existencia de fusibles de reposición.			
- Estado del alojamiento donde se ubica el interruptor de B.T.			
- Estado de conservación de estructuras y elementos metálicos de la instalación.			
TRANSFORMADORES			
- El trafo está protegido en cuanto a pintura.			
- La cuba está conectada eficazmente a tierra.			
- Se observan fugas importantes de refrigerante en Trafo.			
- Nivel de refrigerante correcto.			
- Bornas de conexión en buen estado.			
- Estado de los cables de fuerza, control y señalización correcto.			
- Se encuentra bien anclado.			
- Temperatura del trafo adecuada.			
- Se observan vibraciones o ruidos anómalos.			
- Existe placa de características legible.			

