

Electrificación de Viviendas

CAPÍTULO 2**INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS**

COD PARTIDA	UD	PARCIAL	TOTAL
2.1			
Ud. de grupo de presión contra incendios 12 m ³ /h a 51 m.c.a., formado por bomba centrífuga de 6 cv, acumulador, colector de impulsión, preostatos, manómetro y colector de pruebas, p.p. pequeño material y mano de obra. Homologado según UNE 23-500	1	1,00	1,00
2.2			
Ud. de conjunto de elementos para aspiración negativa, compuesto por depósito de cebado, válvulas de retención y de corte, válvula flotador colocada en depósito, sondas de nivel, cableado hasta el cuadro eléctrico, p.p. Pequeño material y mano de obra	1	1,00	1,00
2.3			
Ud. de boca de incendio equipada, en montaje superficial, formado por armario con puerta abatible con marco de acero cromado de 1,5 mm, devanadera con entrada de agua por el centro y discos laterales prefabricados en acero y pintada, válvula de 25 mm de cierre esférico, mangera de 20 m y 25 mm de diámetro. Semirrígida. No autoaplastante. Lanza de tres efectos, chorro, pulverización y paro. Manómetro de 0 a 15 Kg/cm ² . Soporte del equipo, cerradura de cuadradillo, p.p. pequeño material y mano de obra	8	8,00	8,00
2.4			
Ml. de canalización en montaje superficial realizada con tubería de acero galvanizado, calidad UNE 19040 DN 40 (1 1/2") 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, elementos de sujección, pequeño material y mano de obra.	95,5	95,50	95,50

Electrificación de Viviendas

2.4

MI. de canalización en montaje superficial realizada con tubería de acero galvanizado, calidad UNE 19040 DN 40 (2") 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, elementos de sujección, pequeño material y mano de obra.

184,5

184,50

184,50

2.5

Ud. de extintor móvil, de polvo ABC, con 6 Kg de capacidad, eficacia 21-A 113-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado po M.I. según reglamento de recipientes a presión; válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue. Homologado por AENOR

14

14,00

14,00

2.6

Ud. de extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 Kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado po M.I. según reglamento de recipientes a presión; válvula de seguridad y descarga; manguera tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue. Homologado por AENOR

2

2,00

2,00

2.7

Ud. de central de detección de incendios microprocesada, de 4 zonas, no ampliable, con fuente de alimentación incorporada 220VAC/24VCC pulsadores de prueba, rearme y silencio de sirenas, pequeño material y mano de obra

2

2,00

2,00

2.8

Electrificación de Viviendas

Ud. de detector convencional de humos tipo óptico de bajo perfil, con led de alarma, según UNE. Pequeño material y mano de obra

76

76,00

76,00

2.9

Ud. de pulsador manual de alarma de color rojo, rearmable mediante llave, para montaje superficial, con inscripción indeleble "PULSAR EN CASO DE INCENDIO" Pequeño material y mano de obra.

8

8,00

8,00

2.10

Ud. de sirena exterior marca notifier o similar con rótulo luminoso "FUEGO" en caja de policarbonato, pequeño material y mano de obra

2

2,00

2,00