





Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS RC120B W60L60 1xLED37S/830 PSD / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59 87 97 100 100

CoreLine empotrable: diseño elegante y fácil instalación Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La luminaria CoreLine empotrable de la familia CoreLine LED puede emplearse para sustituir punto a punto las luminarias de fluorescencia en aplicaciones generales de iluminación. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es sencillísimo.


Emisión de luz 1:

Valoración de deslumbramiento según UGR												
ρ Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Tamaño del local	X	Y	Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara				
2H	2H	18.2	19.4	18.5	19.6	19.8	20.2	21.3	20.5	21.6	21.8	
	3H	19.1	20.2	19.4	20.4	20.7	21.1	22.1	21.4	22.4	22.6	
	4H	19.5	20.5	19.9	20.8	21.1	21.3	22.3	21.7	22.6	22.9	
	6H	19.9	20.8	20.3	21.1	21.4	21.5	22.4	21.8	22.7	23.0	
	8H	20.0	20.9	20.4	21.2	21.5	21.5	22.4	21.9	22.7	23.0	
12H	20.1	21.0	20.5	21.3	21.6	21.5	22.3	21.9	22.7	23.0		
4H	2H	18.8	19.8	19.1	20.0	20.3	20.4	21.4	20.8	21.7	22.0	
	3H	19.9	20.7	20.2	21.0	21.4	21.5	22.3	21.8	22.6	23.0	
	4H	20.4	21.2	20.8	21.5	21.9	21.9	22.6	22.3	22.9	23.3	
	6H	20.9	21.6	21.4	22.0	22.4	22.1	22.8	22.5	23.1	23.5	
	8H	21.1	21.7	21.6	22.1	22.5	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	
12H	21.3	21.8	21.7	22.2	22.6	22.2	22.7	22.7	23.2	23.6		
8H	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	22.0	22.6	22.4	23.0	23.4	
	6H	21.4	21.8	21.8	22.3	22.7	22.4	22.8	22.8	23.3	23.7	
	8H	21.6	22.0	22.1	22.5	23.0	22.5	22.9	23.0	23.3	23.8	
	12H	21.8	22.2	22.3	22.6	23.1	22.5	22.9	23.0	23.4	23.9	
	12H	4H	20.7	21.2	21.2	21.7	22.1	22.0	22.5	22.4	22.9	23.4
6H	21.4	21.8	21.9	22.3	22.8	22.4	22.8	22.9	23.3	23.7		
8H	21.7	22.1	22.2	22.5	23.0	22.5	22.9	23.0	23.4	23.9		
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3						
S = 1.5H	+0.4 / -0.9					+0.5 / -0.7						
S = 2.0H	+0.9 / -1.2					+1.4 / -1.4						
Tabla estándar	BK05					BK03						
Sumando de corrección	4.2					4.5						
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3700lm Flujo luminoso total												



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SM-Cabina 5 Rehabilitación / Resumen



Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:40

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Plano útil	/	346	261	400	0.757
Suelo	20	346	258	400	0.747
Techo	70	104	56	129	0.541
Paredes (4)	50	256	67	667	/

Plano útil:

Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	2	PHILIPS RC120B W60L60 1xLED37S/830 PSD (1.000)	3700	3700	37.5
			Total: 7400	Total: 7400	75.0


Valor de eficiencia energética: $12.25 \text{ W/m}^2 = 3.55 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 6.12 m^2)



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SM-Cabina 5 Rehabilitación / Lista de luminarias


2 Pieza PHILIPS RC120B W60L60 1xLED37S/830 PSD
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3700 lm
Potencia de las luminarias: 37.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59 87 97 100 100
Lámpara: 1 x LED37S/830/- (Factor de corrección 1.000).





Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SM-Cabina 5 Rehabilitación / Superficies UGR (lista de coordenadas)



Escala 1 : 21

Lista de superficies UGR

N°	Designación	Posición [m]			Tamaño [m]		Dirección visual [°]
		X	Y	Z	L	A	
1	Superficie de cálculo UGR 1	0.985	1.550	1.200	1.971	3.100	90.0

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SM-Cabina 5 Rehabilitación / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 7400 lm
Potencia total: 75.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie	Intensidades lumínicas medias [lx]			Grado de reflexión [%]	Densidad lumínica media [cd/m ²]
	directo	indirecto	total		
Plano útil	246	100	346	/	/
Suelo	246	100	346	20	22
Techo	0.00	104	104	70	23
Pared 1	175	96	270	50	43
Pared 2	150	110	260	50	41
Pared 3	176	93	269	50	43
Pared 4	141	93	235	50	37

Simetrías en el plano útil

E_{\min} / E_{\max} : 0.757 (1:1)


E_{\min} / E_{\max} : 0.654 (1:2)

Valor de eficiencia energética: $12.25 \text{ W/m}^2 = 3.55 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 6.12 m^2)




Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SM-Cabina 5 Rehabilitación / Plano útil / Isolíneas (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 25

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)



Trama: 32 x 32 Puntos

E_m [lx]
346

E_{min} [lx]
261

E_{max} [lx]
400


E_{min} / E_m
0.757

E_{min} / E_{max}
0.654




Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SM-Cabina 5 Rehabilitación / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)



Escala 1 : 25

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 1.200 m)



Trama: 5 x 9 Puntos

Min
/

Max
20